



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

**Obecní úřad Lichoceves
Lichoceves 20
252 64 Lichoceves**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
OD127/22-2/27. 7. 2022

NAŠE ZNAČKA
PVL-59706/2022/240-Sku

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Pavlína Skučková
pavlina.skuckova@pvl.cz

DATUM
23. 8. 2022

Návrh změny č. 2 územního plánu obce Lichoceves - vyjádření správce povodí a oprávněného investora

K.Ú.: Noutonice

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: Černošice

KRAJ: Středočeský

Č.H.P.: 1-12-02-0280-0-00

VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD: 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy HGR: 6250

VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD: DVL_0770 Zákolanský potok od pramene po ústí do toku Vltava

Dne 29. 7. 2022 jsme obdrželi návrh změny č. 2 územního plánu obce Lichoceves – místní část Noutonice. Návrh zpracovala Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. v červenci 2022. Pořizovatelem je Obecní úřad Lichoceves.

Změna územního plánu č. 2 řeší pouze dílčí úpravy v části Noutonice – vymezuje 4 plochy změn pro obytná a smíšená území a pro výrobu a služby.

Řešeným územím obce neprotéká žádný vodní tok.

Na řešeném území obce neevidujeme žádné ochranné pásmo vodního zdroje ani žádné záplavové území.

Obec se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0770 Zákolanský potok od pramene po ústí do toku Vltava. Chemický stav vodního útvaru je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu, ekologický stav klasifikován jako poškozený. Záměr se nachází v útvaru podzemních vod 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako částečně nevyhovující.

- A. Povodí Vltavy, státní podnik jako oprávněný investor **nemá** k návrhu změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice **námitek**.
- B. Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy, **máme k návrhu** změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice **následující připomínky:**



1. Srážkové vody z nově navrhovaných rozvojových ploch budou likvidovány v souladu s § 5 vodního zákona a § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb. (resp. č. 431/2012 Sb.) o obecných požadavcích na využívání území. Srážkové vody ze střech rodinných domů budou akumulovány a vsakovány na přilehlých pozemcích, srážkové vody z nových komunikací budou přednostně zasakovány v podélných zasakovacích zatravněných pásech či zasakovacích zařízeních. K záměrům bude vždy vypracováno vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie.
2. Splaškové vody musí být likvidovány v souladu s platnou legislativou
3. Bude prověřena kapacita stávající vodohospodářské infrastruktury pro možnost návrhu dalších obytných ploch – zda je dostatečná kapacita vodovodu.

Toto vyjádření správce povodí platí dva roky od jeho vydání.

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Příloha pro žadatele: bez příloh
Co: spis (PVL-12483/2022/SP)

